



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO VIVONA” Calatafimi Segesta - Vita

C/da Santa Maria, s.n.c. - 91013 Calatafimi Segesta (TP)
Centralino: 0924 951311 - Email: tpic81300b@istruzione.it
PEC: TPIC81300B@pec.istruzione.it
Codice fiscale: 80004430817 - Codice meccanografico: TPIC81300B
www.istitutocomprensivovivona.edu.it



ANNO SCOLASTICO 2025/2026 CIRCOLARE N° 31

Al Personale Docente e ATA

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Al Medico Competente

e, p.c., a tutto il personale scolastico

Al sito web dell'Istituto

Oggetto: Circolare informativa sull'utilizzo corretto delle prese multiple (prese mobili a ricettività multipla) – Obblighi e buone prassi ai sensi del D.Lgs. 81/2008

La sicurezza elettrica è un tema parte integrante della formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. Il corretto utilizzo delle prese multiple e dei dispositivi elettrici rappresenta un dovere professionale e civile per tutto il personale scolastico. Ogni comportamento imprudente può avere conseguenze gravi non solo per chi lo compie, ma per l'intera comunità educativa. Ogni lavoratore è tenuto:

- a conoscere e rispettare le disposizioni contenute nell'allegata informativa ;
- a vigilare sul corretto utilizzo delle prese multiple all'interno degli ambienti scolastici assegnati;
- a collaborare con il Dirigente Scolastico e l'RSPP per l'attuazione delle misure di prevenzione.

Si invita pertanto tutto il personale docente a prendere visione della nota informativa allegata e a flaggare il tasto di presa visione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Caterina Agueci

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

Allegato: **-Nota informativa sul corretto utilizzo delle prese multiple (prese mobili a ricettività multipla)**

NOTA INFORMATIVA PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Linee guida per l'uso corretto e sicuro delle prese multiple e delle apparecchiature elettriche negli ambienti scolastici (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36)

1. Premessa

L'utilizzo quotidiano di prese multiple (ciabatte), adattatori e prolunghe è prassi comune in molte scuole. Tuttavia, l'uso scorretto di questi strumenti può comportare gravi rischi per la sicurezza: surriscaldamenti, scosse elettriche, cortocircuiti e, nei casi più gravi, incendi.

Alla luce delle disposizioni normative vigenti e in coerenza con le responsabilità previste per il datore di lavoro scolastico, è necessario sensibilizzare tutto il personale a un utilizzo consapevole e corretto delle apparecchiature elettriche.

2. Rischio elettrico e responsabilità

L'energia elettrica, pur essendo una risorsa fondamentale, può essere potenzialmente letale se non gestita in modo corretto. Il contatto diretto o indiretto con conduttori sotto tensione può causare gravi danni fisici, ustioni, fibrillazioni cardiache, o nei casi più estremi, la morte.

Secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), tutti gli impianti elettrici scolastici devono essere progettati, installati e mantenuti per garantire l'isolamento, la messa a terra, la protezione da sovraccarichi e dispersioni.

3. Tipologie di pericolo

- Contatto diretto: si verifica quando si toccano parti elettriche in tensione (prese danneggiate, fili scoperti).
- Contatto indiretto: si verifica quando il guasto interno di un'apparecchiatura elettrica mette sotto tensione parti esterne metalliche. In assenza di corretta messa a terra, il rischio per l'utente è elevato.
- Sovraccarico: causato dal collegamento simultaneo di dispositivi ad alta potenza a una singola ciabatta, provoca surriscaldamento e incendio.

✗ Utilizzo di ciabatte prive di protezione da sovraccarico

✗ Collegamento di dispositivi ad alto assorbimento (stufe, forni, bollitori) a prese multiple

✗ Collegamento a cascata di più ciabatte o adattatori (effetto moltiplicatore)

✗ Posizionamento delle ciabatte in prossimità di liquidi, fonti di calore, passaggi pedonali

✗ Copertura delle ciabatte con tessuti, oggetti o documenti (rischio di surriscaldamento)

5. Comportamenti corretti da adottare

- ☒ Utilizzare prese multiple certificate (marchio CE, IMQ)
- ☒ Verificare sempre lo stato del cavo, della spina e della ciabatta prima dell'uso
- ☒ Posizionare le ciabatte su superfici rialzate, stabili, lontano da zone di passaggio o da liquidi
- ☒ Verificare che il carico complessivo in watt non superi la potenza massima indicata dal produttore
- ☒ Preferire ciabatte con interruttore magnetotermico integrato
- ☒ Evitare l'uso di spine triple o adattatori multipli
- ☒ Scollegare le ciabatte al termine delle attività, specie se si prevedono lunghi periodi di inattività

6. Manutenzione e ispezione periodica

- Controllare periodicamente tutte le prese multiple presenti nei locali scolastici.
- Segnalare immediatamente al Dirigente scolastico o al RSPP qualsiasi segno di usura, danneggiamento, odore di bruciato, calore anomalo o scintille.
- Rimuovere e sostituire immediatamente le prese multiple danneggiate.
- Non utilizzare prolunghe passate sotto le porte, moquette o tappeti, né lasciate penzolanti.

7. Adattatori e prolunghe: quando e come usarli

L'impiego di adattatori multipli e prolunghe deve essere limitato ai casi strettamente necessari. In particolare:

- Gli adattatori non devono mai essere utilizzati per alimentare apparecchiature di potenza elevata.
- Le prolunghe devono essere certificate, della lunghezza minima necessaria, e dotate di spina e presa isolanti.

8. Segnalazione e responsabilità

Tutto il personale è tenuto a:

- vigilare sul corretto utilizzo delle prese multiple nei propri ambienti di lavoro;
- segnalare immediatamente eventuali anomalie o situazioni a rischio al referente scolastico per la sicurezza;
- non intervenire con riparazioni fai-da-te ma richiedere l'intervento del personale tecnico o manutentivo autorizzato.