



Prot. e data (vedi segnaturo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“FRANCESCO VIVONA”
Calatafimi Segesta - Vita

C/da Santa Maria, s.n.c. - 91013 Calatafimi Segesta (TP)
Centralino: 0924 951311 - Email: tpic81300b@istruzione.it
PEC: TPIC81300B@pec.istruzione.it
Codice fiscale: 80004430817 - Codice meccanografico: TPIC81300B
www.istitutocomprensivovivona.edu.it



ANNO SCOLASTICO
2025/26
CIRCOLARE N.327

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DEL PLESSO BRUNO DI VITA
AL DSGA
AL SITO WEB

Oggetto: Chiusura plesso scolastico “G. Bruno” a seguito di ordinanza sindacale

Si comunica che, a seguito di Ordinanza Sindacale emanata dal Comune di Vita ai sensi dell'art. 50 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è disposta la chiusura del plesso scolastico “G. Bruno” per intervento igienico-sanitario.

Pertanto, le attività didattiche nel plesso interessato sono sospese nella giornata del 5 maggio 2026. Si precisa che la programmazione della scuola primaria si svolgerà presso la sede centrale.

Il personale docente e ATA è tenuto ad attenersi alle eventuali disposizioni di servizio che saranno comunicate.

Salvo ulteriori disposizioni, le attività riprenderanno regolarmente in data 6 maggio 2026.

Si invita l'utenza a consultare il sito istituzionale per eventuali aggiornamenti.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Caterina Agueci

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*



COMUNE DI VITA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

ORDINANZA N. 22 DEL 04/05/2026

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 5 DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO G. BRUNO PER INTERVENTO IGIENICO-SANITARIO

Premesso che con nota prot. n. 4002 del 04.05.2026 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale F. Vivona Calatafimi Segesta - Vita ha comunicato un grave episodio di allagamento dello scantinato del plesso Bruno di Vita;

Che da una verifica effettuata dal Responsabile dell'area Tecnica presso l'edificio è stata riscontrata una copiosa fuoriuscita di acqua proveniente dalla vasca di accumulo idrico, verosimilmente riconducibile al malfunzionamento del galleggiante che a causa dell'anomalia ha causato il traboccamento ininterrotto dell'acqua dalla vasca causando l'allagamento dei locali limitrofi.

L'allagamento di detti locali ha compromesso la funzionalità dell'impianto idrico ed elettrico facendo venire meno le condizioni igieniche dei servizi della scuola.

Ritenuto pertanto, di disporre la chiusura del suddetto plesso scolastico Bruno per la giornata di martedì 5 maggio c.a. al fine di ripristinare la funzionalità degli impianti e ripristinare le condizioni igienico sanitarie;

Ritenuto dover provvedere ai sensi dell'art. 50, comma 5, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 che stabilisce testualmente:.. *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale* al fine di scongiurare problemi di natura igienico- sanitaria;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

ai sensi dell'art. 50 comma 5, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per carenze igienico – sanitari la chiusura nella giornata di martedì 5 Maggio c.a. della scuola dell'infanzia G. Bruno al fine di ripristinare la funzionalità degli impianti e ripristinare le condizioni igienico sanitarie;

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza:

- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "F. Vivona", anche al fine di assicurare una capillare informazione nei confronti delle famiglie degli alunni e del personale scolastico docente e non docente - TPIC81300B@pec.istruzione.it

- al Responsabile dell'area tecnica per quanto di competenza;
- alla Stazione dei Carabinieri di Vita - tp28029@pec.carabinieri.it
- al Comandante di Polizia Locale di Vita.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi a Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

Il Responsabile del Procedimento: f.to:Ing. Stefano Bonaiuto



Il Sindaco
Riserbato Giuseppe / InfoCamere S.C.p.A.

Atto sottoscritto in Firma Digitale